



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОСЕРТ

01950

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер

ССВЭ RU.M064.H.01950

Сертификат действителен до

23 декабря 2020 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ
удостоверяет соответствие
ПРОДУКЦИИ (наименование изделия,
тип, вид, марка и т.д.)

34 1410
Код К-ОКП
8535 00 0000
Код ТН ВЭД

Выключатели вакуумные типа ВБЭМ-10 на номинальное напряжение 10,0 кВ, номинальные токи 630, 800 и 1000 А, номинальные токи отключения 12,5 и 20 кА, изготавливаемые серийно по техническим условиям КУЮЖ.674152.014 ТУ

требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 52565-2006

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и адресные данные)

Код ОКПО

АО «НПП «Контакт»



410033, г. Саратов,
ул. им. Спицына Б.В., д. 1.

Товарный
знак

Документы о стабильности производства:

Система менеджмента качества аттестована по ISO 9001:2008 Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» сертификат №: 15.1583.026

Сертификат выдан на основании:

| Наименование испытательной лаборатории | Протокол испытаний и дата | Рег. номер испытательной лаборатории в Госреестре |
|--|--------------------------------|---|
| ИЦ АО «НПП «Контакт» | Отчет № 04-11-15 от 24.11.2015 | РОСС.RU.0001.22MB09 |

Изготовитель обязан обеспечить соответствие производимой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он аннулируется Органом по сертификации, выдавшим сертификат.

СЕРТИФИКАТ выдан (наименование Органа, выдавшего сертификат и его адресные данные):

Ассоциация предприятий испытательных центров высоковольтного электрооборудования ЭНЕРГОСЕРТ

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 12



Президент

Генеральный директор

Ю. К. Розанов

В. П. Белотелов

М.П.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

Дата регистрации

23 декабря 2015 г.